



MARKTGEMEINDE ENGELHARTSTETTEN

2292 Engelhartstetten, Obere Hauptstraße 2

☎ 02214/2292 📠 02214/2292-22 – DVR: 0091685

Email: gemeinde@engelhartstetten.at ♦ WEB: www.engelhartstetten.at

AKTUELLE WASSERWERTE WVA ENGELHARTSTETTEN

Messung vom 14.03.2019

Information zur Trinkwasserqualität
Entnahmestelle Probehahn Wasserwerk

Parameter	Wertebereich	Ergebnis
pH-Wert	6,5 – 9,5	6,9
Gesamthärte	-	13,9 °dH
Carbonhärte	-	6,3 °dH
Calcium	400 mg/l	57 mg/l
Magnesium	150 mg/l	26 mg/l
Natrium	200 mg/l	10 mg/l
Kalium	50 mg/l	1,2 mg/l
Nitrat	50 mg/l	21 mg/l
Chlorid	200 mg/l	37 mg/l
Sulfat	250 mg/l	89 mg/l
Coliforme Bakterien Escherichia coli (E. coli) Enterokokken	-	nicht nachweisbar

Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser der WVA Engelhartstetten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist daher zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.